

換気扇コントローラー結線例

換気扇コントローラー(ARU)で、換気扇を制御(ON/OFF)する場合

(※後押し優先)

パナソニック 業務用熱交換気ユニット マイコンタイプ

天吊カセット形

FY-M150ZB8
FY-M250ZB8
FY-M350ZB8
FY-M500ZB8

天井埋込形

FY-M150ZD8 FY-M1KZD8-5
FY-M250ZD8 FY-M1KZD8-6
FY-M350ZD8
FY-M500ZD8
FY-M650ZD8
FY-M800ZD8

※：2014年3月以前のメーカー出荷分の熱交換気ユニットは外部信号による強/弱制御には対応していません。

※：本結線は外部制御入力端子(TB2)により制御します。また、SW1の4を「OFF」に設定してください。
本器からの制御やリモコンスイッチ等からの制御は後押し優先となります。詳細はメーカーにお問い合わせください。

